

出厂水水质周报 (2024.7.22 -2024.7.28)

出厂水水质周报 (2024.7.22-2024.7.28)				
检测项目	标准限值 (GB5749- 2022)	最高值	最低值	均值
浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU	1	0.10	0.03	0.05
色度(铂钴色度单位)/度	15	<5	<5	<5
臭和味	无异臭、 异味	无	无	无
肉眼可见物	无	无	无	无
游离氯 (mg/L)	≥ 0.3 且 ≤ 2	0.60	0.60	0.60
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.16	0.76	1.00
菌落总数 (CFU/mL)	100	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
			扬中金州水务有限公司化验中心	